

**МЧС России**  
**Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан**  
**Управление надзорной деятельности**  
**Отделение НД Архангельского района УНД ГУ МЧС России по РБ**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
**453030 РБ, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Чкалова, 57/1**  
**тел. доверия 8(347) 233-99-99,**  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона доверия,  
**E-mail: pch63@rambler.ru,**  
электронный адрес)

**Предписания N 66/01/39**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Директору Муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа д. М.Горький Фрейман Н.В. и Муниципальному образовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа д. М.Горький**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**«13» августа 2015 г. проведено мероприятие по контролю (надзору) в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа д. М.Горький, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Архангельский район, д. Максим Горький, ул. Ленина, 42 государственным инспектором по Архангельскому и Кармаскалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Хабибудиновым И.Г.**

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с директором МОБУ СОШ М.Горький Фрейман Н.В.**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:**

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или (указывает только вышестоящие)
1	2	3	4	5
1	Здания МОБУ СОШ д. М.Горький не оборудованы молниезащитными устройствами	ст.151 №123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; СО 153-34.21.122-2003	01.04.2016 г	
2	Не выполнено наружное ограждение кровли здания школы	ст.151 №123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; п. 8.11 СНиП 21-01-97*	01.04.2016 г	
3	При реконструкции кровли здания из лестничных клеток не предусмотрены выходы на чердак или кровлю через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по	ст.151 №123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; п. 8.4	01.04.2016 г	

	закрепленным стальным стремянкам	СНиП 21-01-97*		
4	Наружные пожарные лестницы, ведущие со второго этажа здания спортзала не подвергались эксплуатационным испытаниям с периодичностью не реже одного раза в пять лет	п.24. Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;	01.04.2016 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в апреле 2016 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор по Архангельскому и Кармаскалинскому районам по пожарному надзору Хабибудинов И.Г.

"13" августа 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МОБУ СОЦ Фрейман Надежда Викторовна  
(должность, фамилия, инициалы)

"13" августа 2015 г.